


A (1 : 15)

Avledere er utstyrt med fraskiller.  
 Avleder må derfor jordes på bolt på underside av avleder.  
 Medfølgende jordinglisse er tilpasset slik at det skal rekke  
 bort til jording i masten uansett hvilken vei bryter plasseres.

Project:			
Datum/Date	Vikt/Weight		
2021-04-12	N/A		
Konstruerad av/Designed by			
Fredrik Karlsson		Kabelbrytare H-mast	
		Ritnings Nr/Drawing Nr	
		10437	
		Skala/Scale	Version/Revision
		1 : 40	B

**Toleranser/Tolerances**  
 ISO 2768-v (mycket  
 grov/very coarse)  
 Om inget annat anges/  
 If nothing else stated

© AB GEVEA  
 Box 12043  
 60012 Norrköping  
 SWEDEN  
 Tel. +46 11 184800  
 WWW.GEVEA.COM

REVISION HISTORY				
ZONE	REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
	B	Avledare monterade symetriskt för montage av tilkoblingssett jord	2024-05-15	FK

6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1