

Produktnavn	Testspray for røykdetektorer 250ml
Vare-/EI nummer	6200919
GTIN	4021103511268
ETIM-klasse	EC011139



## PRODUKTBESKRIVELSE

### Testgass for funksjonstest på røykvarsler/røykdetektor

Spesialtestgass for rask og pålitelig funksjonstesting av fotoelektriske (optoelektroniske) røykvarslere uten komplekst testutstyr.

Innholdet i boksen er nok til ca. 150 røykvarslere tester. Sprayboks; 250 ml.

## Dimensjoner

Lengde	160 mm
Høyde	68 mm
Bredde	160 mm
Vekt	215 g

## Testgass brannalarmanlegg

Innhold	250 ml
---------	--------